Приложение
к договору о подключении
(технологическом присоединении)
газоиспользующего оборудования
и объектов капитального строительства
к сети газораспределения

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
главного инженера филиала
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
в г. Белебее

_____ **Э.В. Иванов**

«16» 02 **2024 г.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 07-24-14266

на подключение (технологическое присоединение)
газоиспользующего оборудования и объектов капитального
строительства к сетям газораспределения

1. Исполнитель: ПАО «Газпром газораспределение Уфа».
2. Заявитель: Индивидуальный предприниматель Калимуллин Нияз Маратович заявка № 07-24-0000001359 .
3. Объект капитального строительства: кафе-пекарня, расположенная по адресу: Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Революционеров д.11, кадастровый номер земельного участка 02:63:011701:184.
4. **Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования:** 5,5 м³/час.
Объем годового газопотребления: 14,9 тыс. м³/год.
5. **Срок подключения** (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения 1,5 года с даты заключения договора.
6. **Характер потребления газа:** отопление.
7. **Информация о газопроводе в точке подключения:**
– давление газа в точке подключения:
проектное (максимальное): 0,005 МПа;
фактическое (расчетное): 0,003 МПа;
– диаметр газопровода: Д 25 мм;
– материал трубы: сталь;
– способ прокладки: надземный;
– тип защитного покрытия: лакокрасочное покрытие;
– протяженность: 146,0 м.
8. **Точка подключения (планируемая):** наружная (внешняя) стена объекта капитального строительства.
9. **Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению газоиспользующего оборудования:**
– сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна пройти контрольную опрессовку воздухом в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
– газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентиляционными каналами, помещение должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации;
– применение газоиспользующего оборудования, технических устройств и материалов, имеющих сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;
– наличие акта первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;

– обеспечение объекта капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

11. **Исполнитель осуществляет:**

– **проектирование и строительство газопровода от существующей сети газораспределения:**

давление газа:

проектное: Р ≤0,005МПа; фактическое: 0,003 Мпа;г «город»;

диаметр газопровода: 159 мм;

способ прокладки: подземный;

координаты газопровода: газопровод низкого давления к ж/д №24 по ул. Революционеров г.Белебей Белебеевского района;

материал трубы: сталь;

материал защитного покрытия: на основе липких полимерных лент.

коррозионная агрессивность грунта: средняя.

источник блуждающих токов: отсутствует.

наличие ЭХЗ: СКЗ-УПГ-63-48-У1 № 32 $I_{раб}$=1,5А; $U_{раб}$=4,0В, $_{\Delta}U_{т.др.}$= -1,9 В, расположена по адресу: Белебеевский район, г. Белебей, ул. Амирова д.6, машиностроительный техникум.

собственник (балансовая принадлежность) указанного газопровода: в собственности ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

до точки подключения (планируемой):

диаметром: Д 25 мм;

протяженностью 146,0 м;

материалом труб: сталь;

проектным (максимальным) давлением: 0,005 МПа;

тип прокладки: надземный;

по адресу: РБ Белебеевский район, г. Белебей, ул. Революционеров д.11, кадастровый номер земельного участка 02:63:011701:184.

– проектирование и строительство отключающего устройства на границе земельного участка;

– проектирование, строительство сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу: РБ Белебеевский район, г. Белебей, ул. Революционеров д.11, кадастровый номер земельного участка 02:63:011701:184.

– получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам.

12. **Заявитель осуществляет:**

– предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования;

– обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. К установке рекомендуется предусмотреть интеллектуальные счетчики газа.

13. **Срок действия** настоящих технических условий равен сроку подключения (технологического присоединения).

Начальник ПТО филиала
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
в г. Белебее **И.А. Бляшенко**

Исполнитель: Федосеева Н.В.
Тел. (8-34786-3-50-21, доб.90417)