

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Координационного совета по охране труда муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

« 25 » апреля 2017г.

г. Белебей

Присутствовали:

Председатель Координационного совета: - Гумеров Н.К., заместитель главы администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Секретарь Координационного совета: - Крапивко В.Р., главный специалист-эксперт территориального отдела Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по Белебеевскому району и г. Белебею.

Члены Координационного совета: - Юлдашев Р.И., начальник отдела инвестиции и промышленности администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан;

- Ишмурзин Р.Р., главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ;

- Гайфуллин Р.М., начальник территориального отдела Минтруда РБ по Белебеевскому району и г. Белебею;

- Варламова Л.В., специалист по охране труда муниципального автономного учреждения культуры «Центральная библиотека» городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан;

- Шевчук А.Н., председатель Совета председателей профсоюзных организаций муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Приглашенные: Чегодаев В.А., начальник отдела охраны труда, надежности, промышленной и экологической безопасности (ООНПЭБ) ПО «БЭС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О расследовании группового несчастного случая, произошедшего 29 декабря 2016 года в обществе с ограниченной ответственностью Башкирские распределительные электрические сети (ООО «Башкирэнерго») Производственном отделении «Белебеевские электрические сети» (ПО «БЭС»).

По первому вопросу слушали Чегодаева В.А., начальника отдела охраны труда, надежности, промышленной и экологической безопасности (ООНПЭБ) ПО «БЭС».

Он проинформировал присутствующих об обстоятельствах и итогах проведенного расследования группового несчастного случая, произошедшего в обществе с ограниченной ответственностью Башкирские распределительные электрические сети (ООО «Башкирэнерго») Производственном отделении «Белебеевские электрические сети» (ПО «БЭС»).

29 декабря 2016 года в 18 часов 29 минут в результате ДТП, произошедшего с автомашиной, принадлежащей ПО «БЭС», пострадали четыре работника предприятия. Данный несчастный случай был расследован комиссией, образованной в соответствии с требованиями ТК РФ. Сроки расследования были продлены в связи с невозможностью получить необходимые для расследования материалы, находящиеся в следственном отделе ОМВД России по Белебеевскому району.

Обстоятельства несчастного случая: около 9 час. 20 мин. бригада в составе 4 работников под управлением ответственного лица, согласно заданию, оформленному нарядом-допуском, погрузилась в автомашину (вместе с приборами и инструментом), под управлением водителя, являющегося работником ПО «БЭС» и выехала на ПС 110 Спартак (находящуюся в Еремеевском районе Республики Башкортостан). По прибытии на ПС 110 Спартак около 10 час. 30 мин. бригада ОРЗА приступила к выполнению подготовительных работ, а затем к работе в РШ и на тележке СВ-10. В 17 час. 35 мин. бригада ОРЗА завершила работу на ПС 110 Спартак.

Около 18 час. 00 мин., переодевшись и погрузив приборы и инструмент в автомашину, бригада ОРЗА выехала на центральную базу ПО «БЭС» в с. Аксаково.

В 18 часов 29 минут при движении по 23-му км автодороги Белебей – Приютово, при неблагоприятных дорожных условиях (асфальт покрытый незначительной наледью) со скоростью около 70 км/ч (по данным системы «ГЛОНАСС»), предположительно, у автомашины «закусило» правое переднее колесо за край асфальтового полотна, находящегося на 7,5 см выше уровня обочины и при попытке выправить направление движения, водитель вывернул рулевое колесо влево, при этом автомашина предположительно, выехала на середину проезжей части дороги, где произошло столкновение с автомашиной Рено «Дастер», двигающейся навстречу.

В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести четыре работника ПО «БЭС» (один из работников позже погиб).

Причины, вызвавшие несчастный случай:

Нарушение водителем Николаевым В.Л., управляющим автомашиной УАЗ-390995, принадлежащей ПО «БЭС», правил расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего он совершил столкновение с автомашиной Рено «Дастер».

На основании собранных материалов, руководствуясь статьями 227, 229.1 Трудового кодекса Российской Федерации и «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73, учитывая, что причиной данного несчастного случая является дорожно-транспортное происшествие, подтвержденное в установленном порядке справкой ОГИБДД ОМВД России по Белебеевскому району, комиссия пришла к выводу, что данный несчастный случай квалифицируется как связанный с производством и подлежит оформлению актами формы Н-1 на трех пострадавших работников и учету на предприятии ПО «БЭС» ООО «Башкирэнерго».

Решение о квалификации несчастного случая в отношении водителя и оформлении его актом формы Н-1 будет принято после окончания расследования, проводимого следственным отделом ОМВД России по Белебеевскому району

Разработанные мероприятия по устранению причин несчастного случая будут выполнены в установленные сроки.


Заслушав информацию Чегодаева В.А. по первому вопросу решили:

1. Информацию об итогах расследования группового несчастного случая, происшедшего в обществе с ограниченной ответственностью Башкирские распределительные электрические сети (ООО «Башкирэнерго») Производственном отделении «Белебеевские электрические сети» (ПО «БЭС»), принять к сведению.


2. Рекомендовать руководителям организаций:

- принять меры по недопущению несчастных случаев на производстве;
- использовать механизм частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников за счет средств страховых взносов на обязательное социальное страхование.

Председатель Координационного совета

 Н.К. Гумеров

Секретарь Координационного совета

 В.Р. Крапивко